

別表)

舞鶴赤十字病院手術室AHU8、9、10系統修繕請負工事、機能回復整備を行う空調機の仕様

・空調機の製造者は「新晃工業株式会社」3系統(3台)

空調機名称	AHU-8 (OP-3)	AHU-9 (OP-1,2)	AHU-10 (OPホール)
サイズ	DV-11	DV-8	DV-8
ファンサイズ	450DC×1	450DC×1	450DB×1
軸受主動側	UKP311	UKP211	UKP311
軸受従動側	UCP210	UCP210	UCP210
ブーリー電動機側	212PCD	212PCD	165PCD
ブーリーファン側	300PCD	300PCD	224PCD
Vベルト	B-82×3本	B-74×3本	B-74×3本
電動機	東芝3φ200V TYPE IKK 5.5KW	東芝3φ200V TYPE IKK 7.5KW	東芝3φ200V TYPE IKK 7.5KW

・上記は納入機器仕様書からの抜粋による。